

Prot. n. 4771
del 16/11/2015

A Regione Puglia
Assessorato Infrastrutture e Mobilità,
lavori pubblici, difesa del suolo e rischio sismico,
risorse idriche
giannini.giovanni@pec.consiglio.puglia.it

Comune di MONOPOLI
Area Organizzativa IV Tecnica
Edilizia Privata – Urbanistica - Ambiente
comune@pec.comune.monopoli.ba.it

e, p.c. Regione Puglia
*Area di Coordinamento Politiche per la
riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e
per l'attuazione delle opere pubbliche*
Servizio Ecologia- Ufficio VAS
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
*Area di Coordinamento Politiche per la
riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e
per l'attuazione delle opere pubbliche*
Servizio Risorse Idriche
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

Acquedotto Pugliese
diraf@pec.aqp.it
MAT BA BAT
ut.bari@pec.aqp.it

Oggetto: Ospedale di Monopoli. Verifica dell'iter di progettazione e realizzazione- rif. convocazione Regione Puglia prot. n. 1181 del 20/10/2015.

Con riferimento alla nota richiamata in oggetto ed a quanto già espresso per le vie brevi in sede di riunione del 06/11 u.s., questa Autorità, ad integrazione del parere già rilasciato con nota prot. n. 3548 del 17/09/2015 (allegata alla presente), significa quanto segue.

In relazione alle opere rientranti nella competenza del SII, fermo restando il parere rilasciato da AQP con nota prot. n. 114124 del 09/11/2015 nella quale vengono evidenziati aspetti tecnici in “*merito alle previsioni progettuali in ordine ai servizi idrici, fognari e depurativi*” , si ritiene

opportuno rappresentare a codesta Amministrazione Comunale che il Piano d'Ambito vigente riporta la previsione demografica ISTAT, corrispondente allo scenario alto, e che per gli abitati ricadenti nella classe demografica tra 20.000÷50.000 abitanti residenti (tra cui ricade l'abitato di Monopoli), considera una dotazione idrica (al netto delle perdite) di previsione al 2018 pari a $160 l/(ab \cdot g)$.

Distinti saluti.

Bari, 16/11/2015.

Funzionario P.O.

(Servizio Reti di distribuzione idrica
e reti di fognatura urbane)
ing. Cecilia PASSERI

Il Direttore Generale
ing. Vito COLUCCI

ALLEGATI

- Nota AIP prot. n. 3548 del 17/09/2015.

Documento firmato digitalmente ai sensi del "DPCM 13 NOVEMBRE 2014"