

piano
urbanistico
esecutivo

COMUNE DI MONOPOLI

Contesti urbani residenziali di nuovo
impianto a bassa densità
Ambito | Urbano | A2





Progettazione
ing. arch. Claudia Piscitelli
ing. arch. Marco Selicato
ing. arch. Sergio Selicato

Consulenza urbanistica
prof. ing. Francesco Selicato



Progetto definitivo urbanizzazioni
Pubblica illuminazione

Tav_22_i

-  Cavidotto Ø90
-  Palo ENEL
-  Cabina di consegna media tensione
-  Pali pubblica illuminazione

I cavidotti saranno realizzati al di sotto del piano stradale ad una quota netta pari ad 1 m. Essi, inoltre, dovranno essere posti ad almeno 30 cm dalle altre reti di urbanizzazione.